

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



23.06.2022 КНМ 70220063169000628362



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление
ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, д. 8

Тел.: (83823) 77-90-01, Факс: (83823) 77 90 19; e-mail: sufps8@70.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, д. 8

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 32/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ИНН 7024009319
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной **плановой** проверки
№ 32 от «23» июня 2022 года
в период с «08» июля 2022 г. по «11» июля 2022 г.

Государственными инспекторами ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

МЧС России» по пожарному надзору Алексеевой Мариной Геннадьевной,
Беловой Анастасией Алексеевной

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации, ведущего из поэтажного коридора на лестничную клетку 3-го этажа в западном крыле здания школы по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 104.	подпункт «д» пункта 16 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	11.07.2023	
2.	На объекте защиты не очищен от мусора и посторонних предметов приямок у оконного проема подвального этажа восточного крыла здания школы по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 104.	абзац 1 пункта 18 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Зам. директора по адм. делам
Михайлова Теодосий Николаевич
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору
Алексеева Марина Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
(подпись)


Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору
Белова Анастасия Алексеевна
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
(подпись)


* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.